



**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
SOPRONI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
KIRENDELTSÉGVEZETŐ**

Tárgy: Ágfalvi Váczi Mihály Általános  
Iskola, Ágfalva, Soproni út 3. alatti  
épület tűzjelző létesítés ügye  
Ügyintéző: Vercseg Zoltán tű. őrgy.  
Telefonszám: 99/510-672  
E-mail: sopron.kk@katved.gov.hu

**HATÁROZAT**

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Ágfalvi Váczi Mihály Általános Iskola, (Ágfalva, Soproni út 3.) építtető meghatalmazásában eljáró B3 Tűz- Munka és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. **Böröcz István tervező** (továbbiakban: Kérelmező) ügyfél kérelmére

**engedélyezem**

**Ágfalva, Soproni út 3. szám alatti iskolaépület védelmére tervezett tűzjelző berendezés beépítését.**

**A berendezés megnevezése, jellege, típusa:** Trident Junior 1 hurkos tűzjelző központ

**A védett építmény, építményrész megnevezése, helye:** Ágfalva, Soproni út 3. szám alatti iskolaépület

**Tervező neve; tűzvédelmi szakvizsga biz. száma; kamarai névjegyzéki jelölése:** Böröcz István B-666/5/10/2018., MMK 08-1198,

Felhívom az ügyfél figyelmét arra, hogy a jelen engedéllyel érintett tűzjelző berendezés folyamatos üzemeltetéséről és annak feltételeiről gondoskodnia kell.

A berendezés létesítési engedélye a jogerőre emelkedésétől számított három évig hatályos, amely időtartam alatt a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a létesítési engedély jogerőre emelkedését követő három éven belül a berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

Az ügyfél a kérelem beadásakor lerótta a 3000,- Ft eljárási illetéket, melyen kívül egyéb eljárási költséget terhére nem állapítok meg.

A határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (9022 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.) címzett, a hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésben nem lehet olyan új

tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezési iraton illetékbélyeggel, vagy a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat felhasználási-keretszámlájára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9022 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.) dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

### **INDOKOLÁS**

A Kérelmező 2019. április 16-án kérelmet nyújtott be a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez az **Ágfalva, Soproni út 3. szám alatti iskolaépület** szám alatti kollégiumépület **védelmére tervezett automatikus tűzjelző berendezés építése** ügyében.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 154. § (1) bekezdése alapján „Beépített tűzjelző berendezést, beépített tűzoltó berendezést kell létesíteni

b) ahol azt a fennálló veszélyhelyzetre, az építmény nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellegére, az építményben tartózkodók biztonságára, a tűzoltóság vonulási távolságára, valamint a létfontosságú rendszerelem védelmére tekintettel a tűzvédelmi hatóság előírja.

A tűzjelző berendezés létesítését jogszabály írja elő. OTSZ 14. melléklet nevelés oktatás, iskola AK 500 m2 felett kötelező. A tetőtér beépítése miatt az iskola 500m2 felettivé válik, tűzjelző berendezés létesítése kötelező!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 20/A. §-a alapján „Beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján történő létesítési kötelezettsége esetén a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés létesítését, továbbá átalakítását, bővítését, használatbavételét és megszüntetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell.”

A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján „(1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalkás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés továbbiakban együtt: berendezés) a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés) ... iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.”

A kérelmező által készített létesítési tervdokumentációt megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy az a Korm. rendeletben foglaltaknak **megfelel**.

A fentiekben foglaltak alapján, illetve hatóságomhoz benyújtott kérelem és a hozzá csatolt tervdokumentáció alapján megállapítottuk, hogy **a tűzjelző rendszer létesítése megfelel a tűzvédelmi követelményeknek, ezért a tárgyi engedély megadásához feltétel nélkül hozzájárultunk.**

Az ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 3000,- Ft eljárási illetéket a kérelem benyújtásakor lerőttá, az eljárás során egyéb ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.

Határozatom az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a Ttv. 11. §-án alapul.

Hatásköröm a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, valamint a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontján alapul. Illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) és b) bekezdése értelmében az első fokon hozott határozattal szemben fellebbezésnek van helye, melyet a Ákr. 118. § (3) bekezdése szerint annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amelyik a megtámadott döntést hozta. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezés elbírálására a 259/2011. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9022 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.) jogosult.

A fellebbezési illeték összegét és befizetésének módját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és 73. § (1) bekezdése határozza meg.

Sopron, *elektronikus bélyegző szerint*.

**Molnár Sándor tűzoltó ezredes**  
**tanácsos**  
**kirendeltség-vezető**

**Távollétében:**  
**dr. Holzmann Péter tű. őrgy.**  
**Hatósági Osztályvezető**

Melléklet: -  
Terjedelem: 2 lap – 3. oldal  
Kapja: B3 Munka- Tűz És Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. - elektronikus

Cím: 9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.

Tel.: +36(99) 510-672, Fax +36(99) 510-673  
e-mail: [sopron.kk@katved.gov.hu](mailto:sopron.kk@katved.gov.hu)