



Tipus	Műszaki megjegyzés	Mennyiség (db)
Albatros2.1D	Időjárásfüggő fűtésszabályozó készlet. A csomag tartalma: 1db RVS43.345B szabályozó, 1db AGP43.345B csatlakozó készlet, 1db QAA74.611/101 beltéri kezelő egység, 1db QAC34 külső hőmérséklet érzékelő, 1db QAD36 csőre szerelhető érzékelő, 2db QAZ36.522 kábel érzékelő, 1db 5SL6110-7 kismegszakító, 1db magyar nyelvű kezelési leírás	1
AVS75.390/109	Kiegészítő modul RVS... szabályozóhoz keverőszelepes fűtési körhöz, vagy be/kiment bővítés egyéb extra funkcióhoz	3
AGP75.390	Csatlakozó készlet AVS75.390 típusú kiegészítő modulhoz	3
AVS82.490/109	400mm csatlakozó kábel AVS75.390 és RVS... szabályozók összekötéséhez	2
AVS82.590/109	BSB csatlakozó adapter AVS75... kiegészítő modulokhoz és AVS74... kezelőegységhez	1
OCI345.06/101	OCI345.06/101 LPB kommunikációs modul	2
QAD36/101	Csőre szerelhető hőmérséklet érzékelő, NTC 10kOhm, RVS... szabályozóhoz	5
ALT-SS150	Merülőhüvely 1/2", PN 16, hossz 150 mm, rozsdamentes acél	2
OZW672.04	Web szerver, 4db LPB kommunikációval rendelkező szabályozóhoz. Szöveges paraméter és grafikus rendszermegjelenítés, kezelés PC-n vagy böngészővel ellátott mobiltelefonon. Siemens Home Control alkalmazás támogatása. Utolsó 10 riasztás tárolása, státusz üzenetek elküldése, maximum 4 címre (e-mail). Offline trend lehetőség.	1
QAA55.110/101	Alap beltéri kezelőegység RVS... szabályozóhoz, vezetékes kivitel, üzemmód váltó, alapljel módosítás, jelenlét gomb	4



Molnár Richárd e.v.

9400 Sopron, Wesselényi u. 5.

Felelős tervező

Molnár Richárd, G/08-01334

Megjegyzés

Beruházás helyszíne

9423 Ágfalva, Váci Mihály u. 1.

Rajznev:

Fűtés - vezérlés

Beruházó

Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskola

9423 Ágfalva, Soproni út 3.

Aláírás

Rajzszám
GF- 04

Terv megnevezése
Kiviteli terv

Dátum
2020.08.

Méretarány

Rajzlap

A3