


Megjegyzés:
- Elszívó szellőző vezetékek anyaga: spirálkorralt cső
- Szellőző vezetékeket az álmennyezetben kell kiépíteni, álmennyezet szerkezet építés előtt. Az elszívó pontoknak ki kell alakítani a leszálló ágakat. Álmennyezet vázszerkezet építése után, mennyezet kialakítása közben (gipszkartonozás vagy kazettázás közben) kell véglegesen beépíteni az elszívó anemosztátokat. Az elszívó pontok flexibilis csővel összeköthető a kiépült elszívó hálózathoz.

 Megjegyzés	Molnár Richard e.v.		Beruházó	
	9400 Sopron, Wesselényi u. 5.		Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
	Feladós szerv	Molnár Richard, G/08-01334	Állás	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
		9423 Ágfalva, Soproni út 3.		
Beruházás helyszíne		Rajzszám	Dátum	Méretarány
9423 Ágfalva, Váci Mihály u. 1.		GSZ- 01	2020.08.	M 1:50
Rajznev:	Terv megnevezése		Rajzlap	
Szellőzés - vizesblokkok, öltözők - földszinti alaprajz	Kiviteli terv		A1	