




Fogyasztásmérő felől:
3x36A -YSLY 5x16 mm²-es kábel KPE 63 csőben




3x32A - MT 5x10 mm²-es kábel KPE 63 csőben

3x32A - MT 5x10 mm²-es kábel KPE 63 csőben



3x16A - MT 5x10 mm²-es kábel KPE 63 csőben



Megrendelő: Ágfalvi Német Nemzetiségi önkormányzat 9423 Ágfalva, Soproni út 3.	Villamos tervező: Posta Tamás VT 08-1029
Megnevezés: Villamos elosztók felfűzési rajz	Dátum: 2019.04.
Cím: 9423 Ágfalva, Váci M. u. 1. HRSZ: 484	Tervfajta: kiviteli