Égéstermék elvezető-égési levegőt biztosító koncentrikus csőrendszer:
az alább felsorolt CE tanusítással rendelkező TRICOX típusú elemeket kell beépíteni,
amelynek minden eleme PPs/Alu. MSZ CEN/TR 1749 szerint "C63(C33)"

1. és 2. sz. gázkazán					
Jel	össz db	megnevezés	átmérő [mm]	hossz [m]	cikk szám
0	2	Bővitő idom	80/125-110/150	0.17	PBŐ6005
1	4	Ellenőrző T idom	110/150	0.3	PAEE05
2	5	Könyök idom 90°	110/150	0.2	PAKŐ051
3	2	Egyenes toldó cső 0.5m	110/150	0.4	PACS056
4	10	Egyenes toldó cső 1m	110/150	1	PACS057
5	2	Ferdetető átvezető idom	110/150		FT40
6	2	Végelem	110/150	1	PATÁ05



Minta kereszt szelvény



Megjegyzés:

- A kültéri, térszint alatt vezetett PE vezetékek minimális földtakarása 0,8m.
- PE műanyag gázvezetékeket elektrofittinges idomokkal kell egymáshoz kapcsolni. PE vezeték elektro hegesztését csak arra jogosult személy végezhet.
- Réz vezetékeket -földgázra alkalmas gumigyűrűs- prés kötéses idomokkal kell kiépíteni.
- Minden faláttörésnél védőcsövet kell alkalmazni.
- Minden ablak fokozott légzárású.

A 2db kondenzációs gázkazánban keletkezendő kondenzvizet össze kell gyűjteni és semlegesítés nélkül a csatorna hálózatba vezethető.

Gázkazánok gáz oldali bekötése:
- 1" gömbcsap
-1" Gázgép KF25-3 típ.
kerámiabetétes szűrő
- 5/4" - 1" szűkítő
-5/4" Gázgép KKS-2-25A típ.
készülék nyom.szab.
-5/4"-3/4" szűkítő
-3/4" gáz flexibilis bekötőcső

Megjegyzés	Molnár Richárd e.v. 9400 Sopron, Wesselényi u. 5. Felelős tervező: Molnár Richárd, G/08-01334 Aláírás	Beruházó **Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat** **Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola** 9423 Ágfalva, Soproni út 3.
Beruházás helyszíne: 9423 Ágfalva, Váci Mihály u. 1.	Rajzszám: GG- 03	Dátum: 2019.02. / Méretarány: M 1:50
Rajznév: Gáz - függőleges csőterv	Terv megnevezése: Kiviteli terv	Rajzlap: A3